PROJEKTOWANE
ZŁĄCZE KABLOWE 2ZKSN-20kV

ZASILANIE REZERWOWE



PROJEKTOWANE
ZŁĄCZE KABLOWE 1ZKSN-20kV

ZASILANIE PODSTAWOWE



Rozdzielnica 1RSN–20.0kV



ZASILANIE REZERWOWE PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA dostawa ze stacji ST1_015 kablem 3xXUHAKXS 1x240/50mm – 12/ 20kV

ZASILANIE PODSTAWOWE PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA dostawa ze stacji ST1_015 kablem 3xXUHAKXS 1x240/50mm – 12/ 20kV

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA ZASILANIE PODSTAWOWE 3xXUHAKXS 1x240/50mm – 12/ 20kV

STACJA TRANSFORMATOROWA 1ST



ROZDZIELNICA GŁÓWNA 1RG1

ROZDZIELNICA GŁÓWNA 1RG2

ROZDZIELNICA GŁÓWNA 3RG

ZAKRES OPRACOWANIA f-my KAMAK

STACJA TRANSFORMATOROWA 2 ST



ROZDZIELNICA GŁÓWNA 2RG1

ROZDZIELNICA GŁÓWNA 2RG2

Środek dodatkowej ochrony przeciw porażeniowej

UZIEMIENIE OCHRONNE – w sieci 20.0 kV
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA – w sieci 0.4 kV

Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO–PRĄDOWY

Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji o?wietlenia ewakuacyjnego :
SIEĆ IZOLOWANA **IT**

Inwestor

MUZEUM ŚLĄSKIE

al. W. Korfantego 3, PL - 40-005 Katowice, tel.+48 (0) 32 258 56 61 tel/fax +48 (0) 32 259 98 04

Nazwa i adres obiektu

NOWE MUZEUM ŚLĄSKIE

ul. Kopalniana 6, Katowice

Faza

C/FAZA_2_-_PROJEKT_WYKONAWCZY

Branża

INSTALACJE_ELEKTRYCZNE

Nazwa

SCHEMAT_IDEOWY_UKŁADU_ZASILANIA_STRONA_SN-20KV

Sytuacja



Numer rys.	*Branża*	*Faza*	*Budynek*	*Nazwa*	*Podział*	*Indeks*	
	IE	C	MS-GG	ST1	01	B	001_2ST

Generalny projektant

florian riegler univ.prof.arch. dipl.-ing. roger riewe univ prof. arch. dipl.-ing.

riegler riewe architekten zt-ges.m.b.h. griesgasse 10, a_8020
t: ++43/316/723253-0, f: 723253-4, e: office@rieglerriewe.co.at

Branża: Instalacje

BIURO PROJEKTOWE KAMAK
ul.MECHANIKÓW 9A
44-109 GLIWICE
TEL. (032) 279 10 90

Konstrukcje	*Architektura*	*Ochrona przeciwpożarowa*
STATYK Firma inżynierska ul. Piebiscytowa 107 PL-40-039 Katowice tel/fax: +48 (0) 32 201 81 76 e: statyk@statyk.pl	Architekturbüro Riegler Riewe Grieggasse 10 A- 8020 Graz tel: 0316/ 72 32 53 - 0 fax: -4 e: office@rieglerriewe.co.at	mgr. inż. Janusz Siata ul. Opolska 3/12A PL-40-084 Katowice tel: +48 (0) 601 437 018 fax: +48 (0) 32 613 73 01 e: jsiata@post.pl

	Imię i nazwisko	*Numer uprawnień*	*Podpis*
Projektował	INŻ._EDWARD_MOROZ	120/75	
Opracował	MGR._INŻ._BOGUSŁAW_SZPETMAN	177/91	
Opracował	MGR._INŻ._PAWEŁ_KUCHARSKI		
Opracował	MGR._INŻ._DANUTA_SZPETMAN		
Sprawdził	MGR._INŻ._TADEUSZ_LIPIŃSKI	1041/94	

Skala	*Format*	*Data*	*Indeks*	*Data indeksu*
	A0	15/01/10	B	DD/MM/RR

Niniejszy rysunek oraz jego dane na nośnikach danych stanowią własność intelektualną architektów Riegler i Riewe. Kadzdorazowe użycie, upublicznienie, powielenie każdego rodzaju lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody architektów Riegler i Riewe.

© Riegler Riewe

Poprzez przejęcie niniejszego rysunku firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim wytyczne. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad naryswowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia wszystkich wymiarów oraz wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z naryswowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić pisemnie architekta lub kierownictwo budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć architektowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe.