



WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice, 12.11.2015
MŚ-ZP-WW-333-54/15

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ, MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ ORAZ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **budowa zasilania elektroenergetycznego budynku Łaźni Głównej i Stalarni na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1**. Nr postępowania: MŚ-ZP-WW-333-54/15.

- I. W związku z wpływem (w formie maila) w dniu 10.11.2015r. do zamawiającego pytania wykonawcy dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwananej dalej SIWZ), zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 punkt 3) i ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą”, udziela odpowiedzi o poniższej treści:

Treść pytania:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zadania. Podany termin w SIWZ to 29.01.2016 r. Naszym zdaniem termin ten jest absolutnie nie wystarczający do wykonania Przedmiotu Zamówienia chociażby ze względu na czas uzyskania wszelkich, wymaganych aktualnymi przepisami decyzji, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz, zgłoszeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

Na stronie 4 SIWZ jest:

Termin realizacji umowy: do dnia 29.01.2016 r. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się zakończenie wszystkich robót i czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy w sposób umożliwiający przejęcie go w użytkowanie przez zamawiającego.

Powinno być:

Termin realizacji umowy: do dnia **29.02.2016 r.** Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się zakończenie wszystkich robót i czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy w sposób umożliwiający przejęcie go w użytkowanie przez zamawiającego.



W załączniku nr 1 do SIWZ (str. 2 pkt 3) jest:

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29.01.2016r.

Powinno być:

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia **29.02.2016r.**

W związku z powyższym Zamawiający usuwa dotychczasową stronę 2 i zastępuje ją nową stroną 2A, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W załączniku nr 8 do SIWZ (§ 2 ust. 3) jest:

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do dnia 29.01.2016 r.

Powinno być:

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do dnia **29.02.2016 r.**

II. Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W SIWZ na str. 3 (rozdział 2, punkt 1) jest:

„Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- budowa zasilania budynku Łaźni Głównej i Stolarsni znajdujących się na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1,
- wykonanie układów pomiarowych energii z kompletnym wyposażeniem.

Zakres zamówienia obejmuje:

- a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do budowy zasilania budynków:

Łaźni Głównej i Stolarsni, tzn.:

- projekt budowlano - wykonawczy (PW) - 5 egz.
- przedmiar robót - 3 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - 3 egz.
- BLOZ - 3 egz.

w/wym. dokumentacja musi być dostarczona również w wersji elektronicznej (w formatach dwg., pdf., word.) na płytach DVD - 5 egz.

- b) uzyskanie wszelkich , wymaganych aktualnymi przepisami decyzji, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz, zgłoszeń, zezwoleń, itp. oraz wszystkich dodatkowych niezbędnych opracowań dla wykonania dokumentacji projektowej i rozpoczęcia realizacji robót.
- c) wykonanie niezbędnych robót budowlano-instalacyjnych polegających na wykonaniu zasilania budynku Łaźni Głównej i Stolarsni:
- wykonanie zasilania budynku Łaźni Głównej, kablem ziemnym od budynku Warsztat Elektryków;
 - wykonanie zasilania budynku Stolarsni, kablem ze stacji transformatorowej 2ST zlokalizowanej w budynku MS-GG;
 - wykonanie układów pomiarowych energii z kompletnym wyposażeniem na odpywach zasilających;
 - wykonanie niezbędnych przejść instalacji przez przegrody budowlane w budynkach Łaźni, Stolarsni, Warsztat Elektryków oraz Budynku Głównym MS-GG
- d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem w zasobach geodezyjnych oraz z wykonaniem map.”

A powinno być:

„Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- budowa zasilania budynku Łaźni Głównej i Stolarsni znajdujących się na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1.

Zakres zamówienia obejmuje:

- a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do budowy zasilania budynków:
Łaźni Głównej i Stolarsni, tzn.:
 - projekt budowlano - wykonawczy (PW) - 5 egz.
 - przedmiar robót - 3 egz.
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - 3 egz.
 - BLOZ - 3 egz.w/wym. dokumentacja musi być dostarczona również w wersji elektronicznej (w formatach dwg., pdf., word.) na płytach DVD - 5 egz.
- b) uzyskanie wszelkich, wymaganych aktualnymi przepisami decyzji, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz, zgłoszeń, zezwoleń, itp. oraz wszystkich dodatkowych niezbędnych opracowań dla wykonania dokumentacji projektowej i rozpoczęcia realizacji robót.
- c) wykonanie niezbędnych robót budowlano-instalacyjnych polegających na wykonaniu zasilania budynku Łaźni Głównej i Stolarsni:
 - wykonanie zasilania budynku Łaźni Głównej, kablem ziemnym od budynku Warsztat Elektryków;
 - wykonanie zasilania budynku Stolarsni, kablem ze stacji transformatorowej 2ST zlokalizowanej w budynku MS-GG;
 - wykonanie niezbędnych przejść instalacji przez przegrody budowlane w budynkach Łaźni, Stolarsni, Warsztat Elektryków oraz Budynku Głównym MS-GG
- d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem w zasobach geodezyjnych oraz z wykonaniem map.”

Zamawiający również dokonuje zmian w załączniku nr 2 - PFU, w związku z tym, Zmawiający dołącza nowy załącznik pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - załącznik nr 2 z dnia 13.11.15. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

- III. W związku z udzieloną odpowiedzią oraz zmianami w SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu, załączniku nr 2 - PFU, zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert z dnia 19.11.2015r. na dzień 24.11.2015 r. Miejsce otwarcia ofert oraz godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
- IV. Zamawiający informuje, że niniejsza odpowiedź oraz dokonane zmiany w dokumentacji stanowią integralną część SIWZ i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia ich w treści sporządzanych ofert.
- V. W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a pkt.1) ustawy zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu, przekazując je do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieści jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie po dokonaniu publikacji.

VI. Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się w dniu **19.11.2015r. (czwartek) o godz.10:00** na terenie obiektu Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1.

Zebranie z Wykonawcami w zakresie wizji lokalnej rozpocznie się na parterze przy Portierni o godz. 10:00.

Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie odpowiadał na żadne pytania zadane przez Wykonawcę.

Załączniki do pisma:

1. Formularz oferty (wzór) - załącznik nr 1 -str. 2A
2. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - załącznik nr 2 z dnia 13.11.15


Dyrektor Muzeum Śląskiego
Alicja Knast