



WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice, dnia 21.03.2017 r.
MŚ-ZP-DKB-333-7/17

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego dla rewitalizowanego budynku Łaźni Głównej w Muzeum Śląskim w Katowicach”. Nr referencyjny sprawy: MŚ-ZP-DKB-333-7/17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

- I. W związku z wpływem (drogą mailową) w dniu 20.03.2017 r. do Zamawiającego pytań dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) - Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela odpowiedzi o poniższej treści:

Treść zapytania [pisownia oryginalna]:

Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej postępowania MŚ-ZP-DKB-333-7/17 pojawiają się nie jasne zapisy mające duże znaczenie, w szczególności na obliczoną cenę. Proszę o doprecyzowanie tych zapisów. Aby uniknąć pomyłek pytania zostały wyczerpione. (w sumie 5szt.)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

pkt. 1.2 C. System sterowania ... "Wymagane jest dostarczenie oprogramowania wraz z odpowiednią licencją w celu samodzielnego zainstalowania go na dodatkowych urządzeniach zamawiającego."

Ile i jakich dodatkowych licencji należy dostarczyć?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach realizacji zamówienia należy umożliwić instalację oprogramowania na 3 dodatkowych urządzeniach będących w posiadaniu Zamawiającego, tj. 3 tabletach, wyposażonych w system operacyjny IOS.



Muzeum Śląskie w Katowicach

a: 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1
t: 32 779 93 00 / f: 32 779 93 67
e: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
w: muzeumslaskie.pl



Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pytanie 2:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Z opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) jasno wynika że część sprzętu pochodzi od producenta APPLE (Tablety i Pad oraz system sterowania), natomiast zapisy w SIWZ stawiają warunki nie możliwe do spełnienia dla tego sprzętu szczególnie w zakresie gwarancji jak i sposobie jej realizacji.

pkt. 5 Termin gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji....

Tylko 1 firma jest dystrybutorem Apple, warunki gwarancji są z góry określone i nie sądzę że uda się wynegocjować inne warunki dla 2szt sprzętu. W szczególności długość gwarancji (2 lata od chwili zakupu) oraz trybu realizacji (czas naprawy bądź wymiany do 21 dni) przy czym stoi to w sprzeczności do § 4 proponowanej umowy .

§4 pkt5 jest sprzeczny z polskim prawem (Proponuję wykreślenie tego zapisu z umowy) ponieważ po wymianie sprzętu (a to gwarant decyduje o sposobie naprawy. W przypadku elektroniki najczęściej wymienia na nową). Teoretycznie gdy urządzenie się zepsuje na końcu gwarancji po wymianie urządzenia gwarancja zaczynała by się na nowo. (z doświadczenia wiem że elektronika nie wytrzyma tak długiego okresu). W związku z tym moje pytanie brzmi:

dot. pkt. 5

Czy zamawiający wymaga udzielenia minimum 5letniej gwarancji na całość sprzętu i prac czy tylko na oprawy oświetleniowe i szynoprzewody?

Odpowiedź:

Odnosnie pierwszej części pytania Zamawiający informuje, że dostarczony w ramach zamówienia system sterownia może pochodzić od dowolnego producenta. Wymaganie co do kompatybilności systemu sterowania z systemem IOS dla tabletów wynika z już posiadanego oprogramowania do sterowania oświetleniem w Muzeum. System sterowania będący przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający będzie wykorzystywał m.in. na posiadanych już urządzeniach, w celu zapewnienia możliwości sterowania całością oświetlenia za pomocą jednego urządzenia.

Odnosnie drugiej części pytania Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie wymagań dotyczących udzielonej gwarancji. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na całość dostarczonego sprzętu oraz wykonanych prac, z wyłączeniem tabletów dla których wymaga udzielenia min. 2-letniej gwarancji. W Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji nie przez producenta sprzętu, ale przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy § 4 ust. 8 pkt 5) wzoru umowy (Zał. nr 3 do SIWZ). Zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego, określonego Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, ze zmianami), „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej”. W pełni dopuszczalne jest również umowne przedłużenie okresu rękojmi (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2005 r. II CK 28/05).

Pytanie 3:

Czy w stosunku do części urządzeń tj. tabletów i sterowania wystarczające będzie przeniesienie gwarancji producentów (dystrybutorów) na zamawiającego?

Przy zastrzeżeniu że urządzenia są nowe i obejmuje je co najmniej 2-letnia gwarancja na terenie Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza warunków gwarancji proponowanych przez Wykonawcę. Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2, wymaga udzielenia gwarancji nie przez producenta sprzętu, ale przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego.

Pytanie 4 i 5:

pkt 5.2

"zamawiający zaznacza, że w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany źródeł światła LED..."

Proszę o doprecyzowanie tego zapisu, czy wymiana jest obligatoryjna dla wszystkich opraw? Jeżeli tak w którym miesiącu gwarancji ma nastąpić?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach gwarancji Wykonawca nie będzie zobowiązany do wymiany wszystkich źródeł światła LED, a jedynie tych które ulegną uszkodzeniu.

Pytanie 6:

OPZ, Rozdział II, Część C „System Sterowania”

Mówi o dostawie dwóch tabletów z system IOS o przekątnej ekranu minimum 10”.

Proszę o odpowiedź czy Zamawiający zaakceptuje tablety o przekątnej 9,7”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczania tabletów kompatybilnych z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 powyżej.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania tabletów o przekątnej 9,7”.

Pytanie 7:

Minimalna gwarancja wynosi 60 miesięcy.

Proszę o odpowiedź czy Zamawiający zaakceptuje gwarancje 24 miesiące - tylko na tablety.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udzielenia gwarancji 24 miesięcy na tablety, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.

II. Zamawiający, z uwagi na dokonaną modyfikację SIWZ w zakresie wymagań dotyczących gwarancji oraz udzielone wyjaśnienia

1. uściśla w rozdziale XIV pkt 5.2 SIWZ zapisy dot. kryterium oceny ofert „gwarancja”, w następujący sposób:

1) Dotychczasowy zapis: „Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia, wynosił **60 miesięcy** (5 lat) od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. Ocenie Zamawiającego w kryterium Gwarancja będzie podlegał okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji ponad wymagane 60 miesięcy, zgodnie z poniższą zasadą:”

otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosił 60 miesięcy (5 lat) z wyłączeniem tabletów, od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.

Ocenie Zamawiającego w kryterium Gwarancja będzie podlegał okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia z wyłączeniem wyłączeniem tabletów, ponad wymagane 60 miesięcy, zgodnie z poniższą zasadą:”

2) Dotychczasowy zapis: „Zamawiający zaznacza, że w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany źródeł światła LED w zaoferowanym oświetleniu ekspozycyjnym”

otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zaznacza, że w ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonych źródeł światła LED w zaoferowanym oświetleniu ekspozycyjnym.”

2. dokonuje modyfikacji zapisów rozdz. IV pkt 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosił 60 miesięcy (5 lat) z wyłączeniem tabletek, na które Zamawiający wymaga udzielenia minimum 2-letniej gwarancji, od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. Termin gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji na przedmiot zamówienia z wyłączeniem tabletek stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdz. XIV pkt 5.2 SIWZ.

3. dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 3 do SIWZ - Wzorzec umowy § 4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia z wyłączeniem tabletek jest równy okresowi rękojmi oraz wynosi miesiące/miesiący¹, od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru”. Okres gwarancji na tablety, który jest równy okresowi rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru”.

Wzór umowy po modyfikacji Zamawiającego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Zmianę zaznaczono kolorem czerwonym.

4. **dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.** W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) Rozdz. XI pkt 23 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej w następujący sposób:

<p><i>Nazwa i adres Wykonawcy</i></p> <p>OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-DKB-333-7/17</p> <p>„Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego dla rewitalizowanego budynku Łaźni Głównej w Muzeum Śląskim w Katowicach”</p> <p><i>Nie otwierać przed dniem 27.03.2017 r., godz. 10:15</i></p>

- 2) Rozdz. XII pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 3, Sekretariat, w terminie do **27.03.2017 r., do godz. 10:00** i opisać zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI pkt 23 SIWZ”.

- 3) Rozdz. XII pkt 4.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.03.2017 r., o godz. 10:15** w Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, sala edukacyjna A (p-3. 1.21.) poziom -3, budynek główny;”

5. **dokonuje modyfikacji w treści formularza ofertowego** (Załącznik nr 1 SIWZ), w którym ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Na przedmiot zamówienia z wyłączeniem tabletek udzielam gwarancji o długości miesięcy. Na oferowane tablety udzielam gwarancji o długości 24 miesięcy”

NOWY Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Wprowadzone modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia ich w treści sporządzanych ofert.

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie wymogów dot. gwarancji (sekcja II.4) oraz terminu składania ofert (sekcja IV.6.2).


¹ Zgodnie z ofertą Wykonawcy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - NOWY Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy po modyfikacji Zamawiającego



Marek Bączawek
Pełnomocnik dyrektora
ds. administracyjnych i inwestycyjnych
Muzeum Śląskiego w Katowicach

