



UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Katowice, 17.07.2015
MŚ-ZP-EG-333-33/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa komory fumigacyjnej wraz z robotami niezbędnymi do zainstalowania komory w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

I. Zamawiający informuje, iż działając w oparciu o art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) w następujący sposób:

1. Załącznik nr 1 do siwz Opis Przedmiotu Zamówienia, ust. 2 pkt. a) otrzymuje brzmienie:

a) „Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność prądową

$$I_2 \geq I_B$$

$$I_B = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{25 \cdot 10^3}{1,73 \cdot 400} = 36A$$

dla kabla YKY 5x10 mm² I_z = 59 A wg. producenta kabli
59 ≥ 36 - warunek spełniony”

2. Załącznik nr 1 do siwz Opis Przedmiotu Zamówienia, ust. 2 pkt. b) otrzymuje brzmienie:

b) Dobór zabezpieczenia przeciążeniowego:

$$I_B \leq I_n \leq I_2$$

$$I_2 \leq 1,45I_n$$

$$I_2 = k_2 \cdot I_n$$

Dla wkładki topikowej WTNH-00 przyjęto $k_2 = 1,6$

Dla zabezpieczenia linii dobrano rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 z bezpiecznikami WTNH-00 50A po stronie rozdzielni 2RW2.

36 ≤ 50 ≤ 59 - warunek spełniony

$$1,6 \cdot 50 \leq 1,45 \cdot 59$$



Muzeum Śląskie w Katowicach

a: 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowskiego 1

t: 32 779 93 00 / f: 32 779 93 67

e: dyrekcja@muzeumslaskie.pl

w: muzeumslaskie.pl



Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
współprowadzoną przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie. Pozytywna energia



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

80 ≤ 85,5 - warunek spełniony

Spadek napięcia dla zasilania z rozdzielni 2RW2 do komory fumigacyjnej wynosi **1,95%**.

3. Rozdział VIII ust. 4 treści siwz otrzymuje brzmienie:

Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty.

Ofertę należy umieścić w kopercie lub opakowaniu, które będą zaadresowane do zamawiającego

w następujący sposób:

Muzeum Śląskie w Katowicach

Ulica: T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

oraz będą posiadały oznaczenia:

Zamówienie publiczne nr: MŚ-ZP-EG-333-33/15

Oferta na: „Dostawę komory fumigacyjnej wraz z wykonaniem robót niezbędnych do zainstalowania komory w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

Nie otwierać przed godziną 15⁰⁰ w dniu 21.07.2015 r.

2. Rozdział IX ust. 1 treści siwz otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nowej siedzibie

zamawiającego, to jest:

w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 na III piętrze w sekretariacie (budynek administracyjny) nie później niż do godz.: 14⁴⁵ w dniu 21.07.2015 r.

4. Rozdział IX ust. 4 treści siwz otrzymuje brzmienie:

Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w siedzibie zamawiającego przy ul. T.

Dobrowolskiego 1 w Katowicach - sala: **a.1.13, I piętro (budynek administracyjny)**, w

dnia:

21.07.2015 r. o godz. 15⁰⁰.

5. W treści opisu przedmiotu zamówienia dokonano modyfikacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma (zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym).

Wprowadzone modyfikacje siwz stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronach internetowych, na których jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a pkt.1) ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w IV 4.4 treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych polegającej na zmianie terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie.

*Zatwierdzone przez
Alicję Knast
Dyrektora Muzeum Śląskiego
w dn. 17.07.2015r.*