



#### LEGENDA:

- Instalacja klimatyzacji
- Rurociągi chłodnicze
- Rurociąg chłodniczy - długość do zmiany
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- Nr układu
- Wymiar
- Piony klimatyzacji

#### UWAGA:

- Wymiary sprawdzić na budowie.
- Należy zachować dostęp serwisowy do urządzeń.
- Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić pianą ogniochronną o odporności równej odporności przegrody.
- Jednostki wewnętrzne kanałowe klimatyzatorów wyposażyć w pompki skroplin.

Jednostka projektowa:		M-Projekt 41-922 Radzionków, ul. Anieli Krzywoń 16 tel.: (32) 307-41-55; (32) 307-41-19 e-mail: biuro@mprojekt-hvac.pl	
Inwestor:			
MUZEUM ŚLĄSKIE ul. T. Dobrowolskiego 1; 40-205 Katowice			
Adres inwestycji:			
ul. T. Dobrowolskiego 1; 40-205 Katowice			
Temat:			
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI, BIURA INFORMATYKÓW ORAZ BIUR DZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA			
Nazwa rysunku:		Nr rysunku:	
INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIĘTRO 2		K2	
Branża:	Stadium:	Data:	Skala:
KLIM	PW	czerwiec 2019	1:100
Opracował:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Karolina Wojtasik		-	
mgr inż. Marzena Bator		-	
Projektował:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Michał Szafarz		SLK/3878/POOS/11	