

## **OPIS PRZEDMIOTU I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na rzecz  
Muzeum Śląskiego w Katowicach.**

### **Lokalizacja nr 1 – ul. Dobrowolskiego 1, Katowice**, przyłączy o parametrach:

1. zasilane budynki: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Dobrowolskiego
2. grupa taryfowa: B21,
3. zasilanie kabla: dwie linie kablowe typu 3xXUHAKXS 1x240/50mm<sup>2</sup>-12/20kV wyprowadzone ze złącz kablowych 20kV zlokalizowanych w granicy działki,
4. licznik energii czynnej zamontowany w budynku stacji transformatorowej 1ST pracujący w układzie pośrednim – zabezpieczenie przedlicznikowe 400A,
5. miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej – granica eksploatacji:
  - 1) na przyłączy nr 1 - zaciski prądowe na wyjściu kabla z rozdzielni SN (20kV) w złączu kablowym,
  - 2) na przyłączy nr 2 - zaciski prądowe na wyjściu kabla z rozdzielni SN (20kV) w złączu kablowym,
6. nr PPE: Przyłączy nr 1: PLGZEO00000590748333000013305754, Przyłączy nr 2: PLGZEO00000590748333000013305827.
7. prognozowane zużycie energii w okresie objętym zamówieniem tzn. 8 miesięcy: 11.040,00 MWh.

### **Lokalizacja nr 2 – al. W. Korfantego 3, Katowice**, przyłącza o parametrach:

#### **Przyłączy nr 1:**

1. zasilanie podstawowe: 55 kW,
2. moc umowna: 55 kW,
3. grupa taryfowa: C-21,
4. grupa przyłączeniowa: IV,
5. napięcie zasilania: 0,4 kV,
6. nr PPE: PPE PLGZEO00000590748333000004541184,
7. prognozowane zużycie energii w okresie objętym zamówieniem tzn. 8 miesięcy: 78,288 MWh,
8. miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy (budynek Muzeum Śląskiego).

#### **Przyłączy nr 2:**

1. zasilanie rezerwowe: 17,3 kW,
2. moc umowna: 17,3 kW,
3. grupa taryfowa: C-11,
4. grupa przyłączeniowa: V,
5. napięcie zasilania: 0,4 kV,
6. nr PPE: PPE PLGZEO00000590748332000005746842,
7. prognozowane zużycie energii w okresie objętym zamówieniem tzn. 8 miesięcy: 14,318 MWh,
8. miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy (budynek Muzeum Śląskiego).

**Lokalizacja nr 3 – budynek Składnicy Muzeum Śląskiego, ul. Żwirki i Wigury 5, 43-600**

**Jaworzno**, przyłączy o parametrach:

1. zasilanie podstawowe: 40 kW,
2. moc umowna: 40 kW,
3. grupa taryfowa C-11,
4. grupa przyłączeniowa: V,
5. napięcie zasilania: 0,4 kV,
6. nr PPE: 05/1036/0017/0,
7. prognozowane zużycie energii w okresie objętym zamówieniem tzn. 8 miesięcy: 2,91 MWh,
8. miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy (budynek Muzeum Śląskiego).