

Oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-JK-333-4/14

Katowice, dn. 19.05.2014r.

WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż Wystawy Stałej Centrum Scenografii Polskiej.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie: Według opisu technicznego wymaga się materiału wykończeniowego: M30 - SZKŁO, bezpieczne (hartowane i laminowane), optiwhite, antyrefleksyjne, gr. 4mm, łączone metalową złączką; dopuszcza się zastosowanie innych grubości szkła pod warunkiem zapewnienia pozostałych właściwości (na rysunkach błędnie widnieje SZKŁO MUZEALNE). Ze względu na trudności z pozyskaniem szkła spełniającego wszystkie powyższe wymagania, co w świetle wymaganego terminu realizacji wpływa na wartość oferty prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie: Ogólnodostępne na rynku konstrukcje szkła to: 1. Laminat 22.1 z powłoką antyrefleksyjną + laminat 22.1 z powłoką antyrefleksyjną. Szkła niehartowane i nie optiwhite (bez niskiej zawartości żelaza). Laminat 22.1 - szkło bezpieczne klejone z dwóch warstw szkła 2mm przy użyciu folii. 2. Laminat 22.1 z powłoką antyrefleksyjną + laminat 22.1 bez powłoki antyrefleksyjnej. Szkła niehartowane, nie optiwhite (bez niskiej zawartości żelaza). 3. Laminat 22.1 z powłoką antyrefleksyjną - szkło niehartowane, nie optiwhite (bez niskiej zawartości żelaza) + optiwhite 4mm hartowany – szkło bez powłoki antyrefleksyjnej i nielaminowane. 4. Laminat 22.1 z powłoką antyrefleksyjną - szkło niehartowane, nie optiwhite (bez niskiej zawartości żelaza) + optiwhite 4mm hartowany z powłoką antyrefleksyjną - szkło nielaminowane.

Czy Zamawiający dopuszcza jedną z wyżej wymienionych konstrukcji szkła?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do realizacji konstrukcję szkła składającą się z:

Laminat 22.1 z powłoką antyrefleksyjną + laminat 22.1 z powłoką antyrefleksyjną. Szkła niehartowane i nie optiwhite (bez niskiej zawartości żelaza). Laminat 22.1 oznacza szkło bezpieczne klejone z dwóch warstw szkła 2mm przy użyciu folii.

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób

Zapis o treści: M30 - SZKŁO, bezpieczne (hartowane i laminowane), optiwhite, antyrefleksyjne, gr. 4mm, łączone metalową złączką; dopuszcza się zastosowanie innych grubości szkła pod warunkiem zapewnienia pozostałych właściwości (na rysunkach błędnie widnieje SZKŁO MUZEALNE).

Zostaje zastąpiony zapisem o treści:

M30 – minimalne wymagania: SZKŁO bezpieczne (laminowane) składające się z dwóch szyb gr. 2mm łączonych folią, szkło antyrefleksyjne, łączone metalową złączką (detal: rys. AW.05.01.05a/b/c) z krawędziami szlifowanymi (na rysunkach błędnie widnieje SZKŁO MUZEALNE).

W związku z powyższym, stosownie do treści art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

Rozdział VII ust. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej w następujący sposób

Nazwa i adres Wykonawcy

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-JK-333-4/14
**„Dostawa i montaż Wystawy Stałej Centrum Scenografii
Polskiej”**

Nie otwierać przed dniem 28.05.2014r., godz. 11:00

Rozdział VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice, al. W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat, w terminie do **28.05.2014r. do godz. 10:30.**

Rozdział VIII ust. 9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.05.2014r. o godz. 11:00** w Muzeum Śląskim, tj. Katowice, al. W. Korfantego 3, II p., sala nr 209.

Działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o przekazując zmianę ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Zatwierdził:

dr Dominik Ablańowicz
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach