





droga pożarowa

RZUT POZIOM -2,51

RZUT POZIOM +0,23

S1 Oprawa oświetleniowa świetlówkowa typu OPR 14 W IP68. Świetlówka barwy dziennej - zimowa.

S2 Oprawa oświetleniowa świetlówkowa typu OPR 55 W IP68. Świetlówka barwy dziennej - zimowa.

S3 Oprawa oświetleniowa typ BEGA 7681 250W - 39 stopni

S4 Oprawa oświetleniowa typ BEGA 8552 150W

S5 Oprawa oświetleniowa typ BEGA 7681 250W-4 stopnie

S6 Oprawa oświetleniowa oświetlówkowa typ SCUBA 1x58W IP68

ZG Zestaw gniazd wtykowych

79R.2 Rozdzielnica elektryczna

AW Oprawy oznaczone symbolem AW - oświetlenie awaryjne , ewakuacyjne. oprawki wyposażyć w statecznik EVG z systemem kodowania, zasilana z systemu centralnej baterii z czasem podtrzymania min. 2h.

Koryto kablowe CP54/100-E90

WZ Element jednokławiszowy

L-YA Oprawa ozdw. ewakuacyjnego kierunkowa typ Helios 1x11W EVG zasilana z centarlnej baterii z piktogramem kierunku ewakuacji.

Srodek ochrony przed porażeniem pradem elektrycznym :
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

Inwestor
MUZEUM ŚLĄSKIE
al. W. Korfantego 3, PL - 40-005 Katowice, tel.+48 (0) 32 259 56 61 tel/fax +48 (0) 32 259 56 04

Nazwa i adres obiektu
NOWE MUZEUM ŚLĄSKIE
ul. Kopalniana 6, Katowice

Faza
C/FAZA_2_-_PROJEKT_WYKONAWCZY

Branża
INSTALACJE_ELEKTRYCZNE

Nazwa
PLAN_INSTALACJI_ELEKTRYCZNYCH_OŚWIETLENIA_OGÓLNEGO I_EWAKUACYJNEGO_WEZY_SZYBOWEJ_CZĘŚC_1

Numer rys.	Branża	Faza	Rodzaj rys	Nazwa	Podział	Indeks	
	IE	C	MS79		01	B	001.M79

Generalny projektant
Konsorcjum Hadi Teknik (Arabia Saudyjska) - Hadi Teknik Inter. Cons. Est. (Arabia Saudyjska) - Hadi Teknik Inter. Cons. Est. Sp. z o.o. (Polska)
Hadi Teknik Inter. Cons. Est. Sp. z o.o. ul. Grzegorzecka 19, IL_M29
p. +4412 634 7722/634, 6 7722/634, e. office@riegerriewe.co.uk

Branża - instalacje
INSTALATOR KARAN

Konstrukcje
STATYK
inż. Edward Moroz
ul. Rolnicza 107
PL-43-508 Goleszów
tel. +48 33 857 61 76
e. biuro@emb.pl

Architektura
Architekturbüro Riegler Riewe
Grieskai 70
A 8020 Graz
t. +43 316 81 81 - 0 fax -4
e. office@riegerriewe.co.uk

Ochrona przeciwpożarowa
mgr. inż. Janusz Siata
Siata Janusz
PL-43-384 Landek
tel. +48 (0) 601 437 016
tel. +48 (0) 32 267 70 50
e. siata@wp.pl

Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektował: INŻ_EDWARD_MOROZ	129/75	
Opracował: MGR_INŻ_BOGUSŁAW_SZPETMAN	177/91	
Opracował: MGR_INŻ_PAWEŁ_KUCHARSKI		
Opracował: MGR_INŻ_DANUTA_SZPETMAN		
Sprawdził: MGR_INŻ_TADEUSZ_LIPIŃSKI	104/194	

Skala	Format	Data	Indeks	Data indeksu
1:50	A0	15/01/10	-	DD/MM/RR

Niniejszy rysunek wraz z jego treścią jest własnością autorską Riegler i Riewe. Kopiowanie rysunku, publikowanie, powielanie niniejszego rysunku lub jego przekazywanie stronom trzecim bez zgody architektów Riegler i Riewe.

Rysunki posiadają następujące ograniczenia: Rysunku firma sporządza na podstawie dostarczonych jej przez inwestora podkładów wyłącznie dla celów projektowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność. Kontrola Kierownika budowy należy do obowiązków wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia wszystkich wymiarów oraz instalacji istniejących przed przystąpieniem do robót. O wszelkich różnicach i niezgodnościach należy powiadomić projektanta przed przystąpieniem do realizacji. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić architektów o zakończeniu odbiorów ostatnich robót.

© Riegler Riewe