

RZUT POZIOM +7,18



RZUT POZIOM +17,38

S1 Oprawa oświetleniowa świetlówkowa typu: OPR 14 W IP68. Świetlówka barwy dziennej - zimowa.

S2 Oprawa oświetleniowa świetlówkowa typu: OPR 35 W IP68. Świetlówka barwy dziennej - zimowa.

S3 Oprawa oświetleniowa typ BEGA 7881 250W - 39 stopni

S4 Oprawa oświetleniowa typ BEGA 8552 150W

S5 Oprawa oświetleniowa typ BEGA 7881 250W-4 stopnie

S6 Oprawa oświetleniowa świetlówkowa typ SCUBA 1x58W IP68

WG Zestaw gniazd wtykowych

RWLZ Rozdzielnica elektryczna

AW Oprawy oznaczone symbolem AW - oświetlenie awaryjne , ewakuacyjne. oprawi wyposażyć w stacznik EVG z systemem kodowania, zasilana z systemu centralnej baterii z czasem podtrzymania min. 2h.

Koryto kablowe CF54/100-E90

E Ł'cznik jednokławiszowy

L-YA Oprawa ozaw. ewakuacyjnego kierunkowa typ Helios 1x11W EVG zasilana z centralnej baterii z piktogramem kierunku ewakuacji.

Srodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym :
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

Inwestor

MUZEUM ŚLĄSKIE

al. W. Korfantego 3, PL - 40-005 Katowice, tel.+48 (0) 32 258 56 61 telfax +48 (0) 32 259 98 04

Nazwa i adres obiektu

NOWE MUZEUM ŚLĄSKIE

ul. Kopalniana 6, Katowice

Faza

C/FAZA_2_-_PROJEKT_WYKONAWCZY

Branża

INSTALACJE_ELEKTRYCZNE

Nazwa

PLAN_INSTALACJA_ELEKTRYCZNYCH_OŚWIETLENIA_OGÓLNEGO I_EWAKUACYJNEGO_WIEŻY_SZYBOWEJ_CZĘŚĆ_2

Tytuł

Numer rys.	*Branża*	*Faza*	*Budynek*	*Klatka*	*Podział*	*Indeks*	
	IE	C	MS79		02	B	002.M79

Generatory projektowe

Branża: Instalacje

Konstrukcje	*Architektura*	*Ochrona przeciwpożarowa*
STATYK mgr inż. Janusz Siata ul. Rolnicza 54a PL-40-638 Katowice tel. +48 (0) 32 251 91 76 e. siata@polbox.pl	Architekturbüro Riegler Riewe Ulrichsplatz 10 A- 8020 Graz Tel. +43 (0) 316 81 0 fax -4 e. office@riegler-riewe.at	mgr. inż. Janusz Siata ul. Rolnicza 54a PL-40638 Katowice tel. +48 (0) 601 427 018 tel. +48 (0) 32 251 91 03 e. jsiata@o2.pl

	Imię i nazwisko	*Numer uprawnień*	*Podpis*
Projektował	INŻ_EDWARD_MOROZ	120/75	
Projektował	MGR_INŻ_BOGUSŁAW_SZPETMAN	177/91	
Opracował	MGR_INŻ_PAWEŁ_KUCHARSKI		
Opracował	MGR_INŻ_DANUTA_SZPETMAN		
Sprawdził	MGR_INŻ_TADEUSZ_LIPIŃSKI	1041/94	

Skala	*Format*	*Data*	*Indeks*	*Data indeksu*
1:50	A0	15/01/10	-	DD/MM/RR

Niniejszy rysunek oraz jego dane są wyłącznie własnością Biura Architektonicznego Riegler Riewe. Kopiowanie, ujawnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie w innych celach niż przewidziane pisemnie przez Riegler Riewe. Rysunek powinien być używany tylko przez pracowników biura, którzy zostali zatrudnieni do realizacji projektu architektonicznego Riegler Riewe.

Riegler Riewe

Plan(y) przedmiotowe(-a) opracowano w oparciu o przepisy i normy obowiązujące na terenie Polski, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. obowiązujących podczas realizacji robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić architektów o ewentualnych błędach oraz/lub kolizjach.