


RPWiK

REJONOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
W KATOWICACH
SPÓŁKA AKCYJNA



40-335 KATOWICE ul. Obronców Westerplatte 89

CENTRALA tel.: + 48 32 78 82 600
SEKRETARIAT tel.: + 48 32 25 54 810
+ 48 32 25 55 278
fax: + 48 32 78 82 503
www.rpwik.katowice.pl
rpwik@rpwik.katowice.pl

Całodobowe pogotowie wodnokanalizacyjne
bezpłatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 032 25 64 809
032 25 65 537

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000270143
Kapitał zakładowy : 100.000.000 zł
NIP: 634-012-53-82
Kapitał wpłacony: 100.000.000zł
Regon: 270 544 972

Nasz znak: TS/SP/84/1263/2009

Katowice, dnia 23.02.2009r

Świadczymy usługi
w zakresie:

- dostawy wody

- odprowadzania i oczyszczania
ścieków

- wywozu fekaliów z szamb
przodomowych

- projektowanie instalacji wod-kan

- naprawy, legalizacji i wymiany
wodomierzy

- badania laboratoryjne wody
i ścieków

- wykrywania nieszczelności
w sieciach wodociagowych
w oparciu o najnowsza technike

- badania rur kanalizacyjnych
za pomoca telewizji przemyslowej

- wykonywania podłączeń
do sieci wod-kan

MUZEUM ŚLĄSKIE
w Katowicach

Do: Muzeum Śląskie
Muzeum Rejestrowane
Al. Korfantego 3
40-005 Katowice

data wpływu 27.02.09
L. dz. 645/09

ECM Group Polska
BIURO REGIONALNE KATOWICE

Wpłynęło 27-02-2009

Wpłynęło MS

**Dotyczy: Zgody na zrzut wód deszczowych do kolektora ogólnospławnego
Welnowieckiego Φ 1800 mm w rejonie DTS w Katowicach**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej oraz w nawiązaniu do otrzymanego przez Was pisma z Urzędu Miasta Katowice Wydział Gospodarki Komunalnej znak GK.II.BPJ.70344-03/09 z dnia 07.01.2009 informujemy, co następuje:

- kolektor Φ 1800mm w rejonie DTS ma charakter ogólnospławny i istnieje możliwość tymczasowego odprowadzenia do niego wód opadowych w ograniczonym zakresie/ z proj. dróg, parkingów/ do czasu realizacji w ramach Masterplanu kanalizacji deszczowej w ul. Ścigały-Nadgórników
- z uwagi na przepustowość istniejącego kolektora należy przewidzieć retencję wód deszczowych
- wody opadowe z dachów zagospodarować w granicach władania terenem, nie zakłócając stosunków wodnych na gruntach sąsiednich
- kanalizację deszczową rozwiązać w taki sposób, aby była możliwość przepięcia jej na proj. w ramach Masterplanu kanalizację deszczową w ul. Ścigały- ul. Nadgórników
- przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy określić średni opad na tym terenie oraz zlewnię ciężącą do kanalizacji i na tej podstawie ustalić ilość wód opadowych odprowadzonych do kolektora ogólnospławnego lub na projektowanej zbiorczej kanalizacji deszczowej przed włączeniem do kolektora przewidzieć urządzenie pomiarowe wielkości zrzutu wód opadowych zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858 tekst jednolity),
- dodatkowych uzgodnień odnośnie docelowego odprowadzenia wód deszczowych dokonać należy z Katowicką Infrastrukturą Wodociagowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o Katowice ul. Wandy 6, która jest koordynatorem prac projektowych w ramach Masterplanu – uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie m. Katowic dotyczącym projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Ścigały-Nadgórników,

W związku z wieloma projektowanymi zamierzeniami na terenach po byłej Kopalni Katowice-Kleofas m.innymi siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia, Muzeum Śląskie i osiedle mieszkaniowe, w sprawie podłączeń dla proj. zamierzenia wskazany byłby kontakt z UM Wydz. Rozwoju Miasta – koordynatorem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Katowice oraz projektantami pozostałych inwestycji w celu podjęcia ewentualnych wspólnych rozwiązań projektowych odprowadzenia ścieków.

Wydane uzgodnienie jest ważne przez okres dwóch lat.

Kopie:
TKK, TS,ER

Dyrektor ds. technicznych
Prokurent

mgr inż. Włodzisław Pata