

Katowice, dnia 23.01.2009 r.  
NZ/525/A/4427/83/08/09  
(NZ-525-366/08)

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 Kpa, art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), § 72 ust. 2 oraz § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku: KONIOR STUDIO, ul. Kilińskiego 46, 40-062 Katowice z dnia 06.12.2008 r., w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach (postanowienie z dnia 12.01.2008 r. znak: Kt/0760 – 242/2008),

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

w y r a z a

zgodę na odstąpienie wysokości dla pomieszczenia kuchni, znajdującego się w budynku byłej maszyny wyciągowej szybu „Warszawa” budynek MS\_8 w ramach projektu Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach, pod warunkiem:  
– zapewnienia w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji,

o r a z

zgodę na odstąpienie od zagłębienia poniżej poziomu terenu dla pomieszczeń: kuchni, zmywalni, obróbki warzyw, dezynfekcji jaj, biura, znajdujących się w budynku byłej maszyny wyciągowej szybu „Warszawa” budynek MS\_8 w ramach projektu Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach, pod warunkiem:  
– pośredniego oświetlenia światłem dziennym pomieszczenia poprzez 2 okna o wymiarach przeszklenia ok. 1,83 x 1,55 m,  
– oświetlenia uzupełniającego o natężeniu wyższym niż przewidziane dla analogicznych pomieszczeń oświetlonych światłem naturalnym poprzez zastosowanie źródeł światła o temperaturze barwowej 4000 – 4500 K,  
– odpowiedniego mikroklimatu z zachowaniem wymaganej czystości powietrza poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych,  
– zaprojektowania izolacji przeciwwilgociowej.

Projekt budowlany adaptacji należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w trybie art. 3 lub 34 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

UZASADNIENIE

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że wnioskowane pomieszczenia:

kuchnia, zmywalnia, obróbka warzyw, dezynfekcja jaj, biuro, znajdujące się w budynku byłej maszyni wyciągowej szybu „Warszawa” budynek MS\_8 w ramach projektu Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach, posiadają wysokość 2,50 m w świetle i ze względu na użytkowanie budynku są zagęsbione od 1,28 do 1,68 m poniżej poziomu terenu.

W pomieszczeniu stałej pracy – kuchnia – zapewniono dostęp światła dziennego poprzez 2 okna o wymiarach przeszkleń ok. 1,83 x 1,55 m, łączna powierzchnia przeszkleń wynosi 5,66 m<sup>2</sup>.

Zgodnie z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie wysokości w stosunku do wymaganej przepisami, jednak nie mniejszej niż 2,50 m, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe pomieszczenie kuchni będzie obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,50 m w świetle, wyrażam zgodę na przedmiotowe odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, z zastrzeżeniem spełnienia warunku podanego w sentencji przedmiotowej decyzji. Ze względu na przeznaczenie pomieszczeń należy zastosować urządzenia wentylacyjne, zapewniające odpowiedni mikroklimat. Wymiana powietrza powinna wynikać z potrzeb użytkowych i funkcjonalnych.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Z up. Państwowego wojewódzkiego inspektora Sanitarnego  
mgr Doreta Woźniowska-Czopla  
Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego



Załączniki:  
Zwrot dokumentacji projektowej

Otrzymuje:  
KONIOR STUDIO  
ul. Kilińskiego 46  
40-062 Katowice

1. PPIŚ w Katowicach
2. PIP w Katowicach
3. OZNS a/a