

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY w KATOWICACH

40 – 957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

tel. (032) 351-23-20

fax : (032) 351-23-18, 351-23-02, 351-23-44

Katowice, dnia 26.11.2008 r.

NZ/525/G/4427/74.1/08
(NZ.525-308/08)

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 Kpa, art. 3 i art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku: Studia Tomasz Konior, ul. Staromiejska 8/15, 40-013 Katowice, z dnia 17.10.2008r., w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach (postanowienie z dnia 12.11.2008 r. znak: Kt/0760-216/2008),

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

w y r a ż a

zgode na odstępstwo od zagłębienia poniżej poziomu otaczającego terenu dla pomieszczeń produkcyjnych i usługowych znajdujących się wokół atrium (patio) nr 2, 3 i 4 (poziom P-2, P-3 i P-4) oraz kuchni (poziom P-1) w projektowanym budynku Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Korfantego 3, pod warunkiem zapewnienia:

- odpowiedniego mikroklimatu z zachowaniem wymaganej czystości powietrza poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych,
- izolacji przeciwwilgociowej.

Projekt budowlany obiektu należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w trybie art. 3 lub 34 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

UZASADNIENIE

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że wnioskowane pomieszczenia produkcyjne i usługowe znajdujące się wokół atrium (patio) nr 2, 3 i 4 (poziom P-2, P-3 i P-4) oraz kuchni (poziom P-1) w projektowanym budynku Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach al. Korfantego 3, posiadają wysokość równą 3,02 m i zagłębione są poniżej otaczającego terenu. Pomieszczenia stałej pracy usytuowane są w następujący sposób:

1. poziom podłogi 5,27m poniżej terenu (poziom P-2)
 - atrium (patio) nr 2 – pracownie konserwatorskie i sklep muzealny,
 - atrium (patio) nr 3 – biuro głównego konserwatora i pracownie konserwatorskie,