Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	Zasilanie	Zasilanie Sterowania	Sterowanie oświetleniem podstawowym sali wystawowej		Oświetlenie podstawowe sali wystawowej	Oświetlenie podstawowe sali wystawowej	Oświetlenie zapleczy komunikacji na piętrze klatka schodowa	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie dodatkowe sali wystawowej	Oświetlenie dodatkowe sali wystawowej
Moc zainstalowana [kW]	---	---	---	---	1,3	1	1,1	0,2	0,8	0,7
Moc uzw.wsp.jedn. [kW]	---	---	---	---	0,8	0,6	0,7	0,1	0,5	0,4
NR obw	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Szyna uziemiaj.

Obwody Typ/ilość żył/przekrój

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

+/- 0,00 = 275,00 m npm

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE

Jednostka projektowa:	P.A. NOVA S.A. 44-100 Gliwice, ul.Górnych Wałów 42
Nazwa i adres Inwestora:	**MUZEUM ŚLĄSKIE** **z siedzibą w Katowicach ul. Korfantego 3**
Adres obiektu budowlanego:	**Miasto Katowice, województwo śląskie,** **nr obrębu: 0002, nazwa obrębu: Dz. Bogucice-Zawodzie,** **nr jedn.rej.: 3760, nr działki: 106/86**
Nazwa obiektu budowlanego:	**Rewitalizacja i adaptacja budynku dawnej Stolarni KWK Katowice** **na funkcję muzealno-dydaktyczną Muzeum Śląskiego** **wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną**
Treść dokumentacji projektowej:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Tytuł rysunku:			Symbol i numer rysunku:	
SCHEMAT ROZDZIELNICY RO			Skala rysunku: - - -	Edycja rysunku: 1
Projektował: mgr inż. Krzysztof TALAROWSKI	**Specjalność:** elektryczna	**Nr uprawnień:** SLK/5116/ POOE/13	**Data:** 12-2014r	**Podpis:**
Opracował:	**Specjalność:**	**Nr uprawnień:**	**Data:**	**Podpis:**
Sprawdził: mgr inż. Waldemar ŚLĘCZKOWSKI	**Specjalność:** elektryczna	**Nr uprawnień:** 803/01	12-2014r	**Podpis:**