

Wyposażenie na potrzeby serwerowni i sieci komputerowej, centrali i instalacji telefonicznej oraz ochrony obiektu - szafy rack

Wymagana ilość 3 sztuki wg. poniższej specyfikacji:

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis wymogów
1	Typ	Szafa Serwerowa
2	Wysokość	Min 2000 mm
3	Szerokość	Min 800 mm
4	Głębokość	Min 1000 mm
5	Obciążenie	Min 400kg
6	Wyposażenie minimalne:	<ul style="list-style-type: none"> - kółka umożliwiające przesunięcie szafy - panel sufitowy z minimum 4 wentylatorami - półki montażowe 19" - 3 sztuki - wszystkie 4 ściany zdejmowane i zamykane na klucz, dodatkowo ściana frontowa przeszklona - płyta górna i płyta dolna - nogi poziomujące - zestaw do optymalizacji przepływu powietrza w szafie z termostatem - organizer kabli poziomy 1U min. 3 sztuki - kabel LC/LC 3m sztuk 4 - kabel LC/LC 20m sztuk 2
7	Listwa antyprzebieciowe	Minimum 3 sztuki o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 1U - liczba gniazd 6 (gniazda polskie typu E) - montażu w systemie RACK 19"
8	Wysokość (podana w jednostkach EIA)	Minimum 42U
9	Montaż	Szafa musi być dostarczona do siedziby zamawianego i zmontowana we wskazanym miejscu (pomieszczenie serwerowni)
10	Gwarancja	Minimum 36 miesięcy dla firm i instytucji, w miejscu instalacji. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Czas naprawy sprzętu – do 5 dni roboczych. Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych.

11	Pochodzenie	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie Wykonawcy, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane jest urządzenie muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
----	-------------	---