



UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Katowice, 20.03.2015
MŚ-ZP-JK-333-11/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskie w Katowicach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W poz. 36 i 61 przedmiaru dotyczącego sieci wod-kan (łaźnia główna) brak ilości i jednostki miary.

Odpowiedź:

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

1. Zmianie ulega część III OPZ, 3.3.2 Elementy rozliczeniowe. W arkuszu 4.Łaźnia_Sieci wod-kan w pozycjach 36 i 61 w kolumnie „Jednostka miary/nazwa” wprowadzono nazwę jednostki: „kpl” oraz w kolumnie „Jednostka miary/ilość” wprowadzono ilość: „1”. Pliki ze zmienionym arkuszem 4.Łaźnia_Sieci wod-kan stanowią załącznik do niniejszego pisma (Elementy rozliczeniowe_4.Łaźnia_Sieci wod-kan.xls, Elementy rozliczeniowe_4.Łaźnia_Sieci wod-kan.pdf) i zastępują dotychczasowy arkusz 4.Łaźnia_Sieci wod-kan w Przedmiarze robót - Elementach rozliczeniowych (Część III - OPZ\3.3. Przedmiar robót - Elementy rozliczeniowe).

Pytanie nr 2:

W SIWZ Inwestor wymaga, aby kosztorys ofertowy sporządzony był zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do tej SIWZ; ponieważ występują dość istotne różnice pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową prosimy o potwierdzenie, że na etapie wyceny udostępniony przedmiar jest elementem wiodącym i nie należy go modyfikować?



Muzeum Śląskie w Katowicach
a: 40-005 Katowice, al. W. Korfantego 3
t: 32 779 93 00 / f: 32 779 93 67
e: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
w: muzeumslaskie.pl



Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Śląskiego
współprowadzoną przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Projekt finansowany z funduszy norweskich i funduszy
EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii,
oraz środków krajowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział VII ust. 2 kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z przedmiarem, stanowiącym załącznik 2C do SIWZ (wraz z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami) i nie należy go modyfikować.

Pytanie nr 3:

Przykładowo przedmiar instalacji wewnętrznych wod-kan dla łaźni głównej obejmuje rurociągi stalowe a w projekcie występują rury PE-Xb/Al/PE-ND.

Odpowiedź:

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

1. Zmianie ulega część III OPZ, 3.3.2 Elementy rozliczeniowe. W arkuszu 8.Łaźnia_ inst. wod-kan w pozycjach 1,2,3,5 w kolumnie „Nazwa i opis przedmiaru” wprowadzono inne nazwy.
2. W arkuszu 8.Łaźnia_ inst. wod-kan w pozycji 4 w kolumnie „Nazwa i opis przedmiaru” wprowadzono inną nazwę oraz w kolumnie „Jednostka miary/ilość” zmieniono ilości jednostek.
3. W arkuszu 8.Łaźnia_ inst. wod-kan dodano pozycję 5’ o nazwie: „Rurociągi z rur PE o śr.50”; ilość jednostek 13,10m.
4. W arkuszu 8.Łaźnia_ inst. wod-kan w pozycji 6 w kolumnie „Jednostka miary/ilość” zmieniono ilości jednostek.
5. W arkuszu 8.Łaźnia_ inst. wod-kan dodano pozycję 6’ o nazwie: „Rurociągi stalowe o śr. 32”; ilość jednostek 22,10m.
6. W arkuszu 8.Łaźnia_ inst. wod-kan skorygowano numerację w kolumnie „Nr pozycji przedmiaru”

Pliki ze zmienionym arkuszem 8.Łaźnia_ inst. wod-kan stanowią załącznik do niniejszego pisma (Elementy rozliczeniowe_ 8.Łaźnia_ inst. wod-kan.xls, Elementy rozliczeniowe_ 8.Łaźnia_ inst. wod-kan.pdf) i zastępują dotychczasowy arkusz 8.Łaźnia_ inst. wod-kan w Przedmiarze robót - Elementach rozliczeniowych (Część III - OPZ\3.3. Przedmiar robót - Elementy rozliczeniowe).

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

Treść rozdziału VII ust. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

<p><i>Nazwa i adres Wykonawcy</i></p> <p>OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-JK-333-11/15</p> <p>„Wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędną infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”</p> <p><i>Nie otwierać przed dniem 26.03.2015 r., godz. 12:15</i></p>
--

Treść rozdziału VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice, al. W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat, w terminie do 26.03.2015 r. do godz. 12:00.

Treść rozdziału VIII ust. 9 pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2015 r. o godz. 12:15 w Muzeum Śląskim w Katowicach, al. W. Korfantego 3, II p., sala nr 209.

Wyjaśnienia SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Alicja Knast
Dyrektor Muzeum Głuskiego

Załączniki:

- plik Elementy rozliczeniowe_ 4.Łaźnia _Sieci wod-kan.xls
- plik Elementy rozliczeniowe_ 4.Łaźnia _Sieci wod-kan.pdf
- plik Elementy rozliczeniowe_ 8.Łaźnia_ inst. wod-kan.xls
- plik Elementy rozliczeniowe_ 8.Łaźnia_ inst. wod-kan.pdf