



UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 16.03.2015
MŚ-ZP-JK-333-6/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie systemów oświetlenia ekspozycyjnego, monitoringu i prezentacji obrazów na potrzeby wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Nawiązując do rozdziału III Pkt. 1.3)- a, b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Osoby zdolne do wykonania zamówienia” czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadanymi uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi oraz telekomunikacyjnymi osobno dla projektowania oraz osobno dla kierowania.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane elektryczne oraz telekomunikacyjne osobno do kierowania robotami oraz osobno do projektowania.

Pytanie 2:

Nawiązując do rozdziału III Pkt. 1.3) - a,b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Osoby zdolne do wykonania zamówieni” czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadanymi uprawnieniami budowlanymi przedstawiając dwie różne osoby - posiadające te uprawnienia, dla każdej z wymienionych branż.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia bez ograniczenia ilości osób.

Pytanie 3:

Czy zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.



Pytanie 4:

Zgodnie z Rozdziałem XII Pkt 5.1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%. Wnosimy o zmniejszenie przedmiotowego zabezpieczenia do kwoty 2% wartości całkowitej zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót dodatkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych. Udzielenie robót dodatkowych będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający przewiduje z różnego rodzaju przyczyn wstrzymanie robót?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje jedynie przedłużenie terminu zakończenia prac zgodnie z §13 ust.2 pkt 4) o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac w sytuacjach wymienionych w ppkt a)- g).

Pytanie 7:

Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną edytowalnej wersji formularza ofertowego wraz z wymaganiami do złożenia oferty załączników.

Odpowiedź:

Zamawiający, w trosce o poprawność treści dokumentów stanowiących załączniki do siwz nie wyraża zgody na udostępnianie ich w wersji edytowalnej.

II. Zamawiający informuje, iż działając w oparciu o art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) w następujący sposób:

1. Rozdział II, ust. 1 treści SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemów oświetlenia ekspozycyjnego, monitoringu i prezentacji obrazów na potrzeby wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlano - instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń dla pięciu wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach zlokalizowanych na poziomach P-2 i P-4 na łącznej powierzchni wystawienniczej ok. 3200m², w zakres których wchodzi:

- 1) Rozbudowa oświetlenia ekspozycji - zasilanie, zgodnie z „Projektem rozbudowy oświetlenia ekspozycji Muzeum Śląskiego w Katowicach - Elektryka” autorstwa LOTRONIC Light System Sp. z o.o. W zakresie opisanym w części I Opisu Przedmiotu Zamówienia. Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
 - a) Prefabrykacja i dostawa kompletnych rozdzielnic z całym wyposażeniem: 2R7.1; 2R8.14; R12.1; 4R13.1,
 - b) Montaż szynoprzewodów i opraw sufitowych dla poziomu P-2 i P-4,

- c) Montaż opraw oświetleniowych w glassboxach,
 - d) Wykonanie obwodów zasilania i podpięcie opraw sufitowych dla poziomu P-2 i P-4,
 - e) Podpięcie obwodów w rozdzielni (oprawy sufitowe i odbiorniki zlokalizowane na ścianach - monitory, oświetlenie itp.),
 - f) Pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej wykonanej instalacji,
 - g) Wykonanie obwodów zasilania i sterowania dla odbiorników zlokalizowanych na ścianach ekspozycyjnych - obwody nr. 27.E01.11; 27.E01.13; 27.E01.17; 27.E01.15; 27.E01.14; 27.E01.16. Uwaga: na jednym obwodzie zasilanych jest kilka punktów. Instalację zasilania i sterowania, w przypadku konieczności prowadzenia jej w posadzce do najbliższej puszkii podłogowej należy wykonać zgodnie z rysunkiem AW.05.01.11abc - detal c - koryto ukryte pod parkietem (załącznik do części IV opisu przedmiotu zamówienia).
- 2) Rozbudowa oświetlenia ekspozycji - sterowanie, zgodnie z "Projektem rozbudowy oświetlenia ekspozycji Muzeum Śląskiego w Katowicach - Sterowanie" autorstwa LOTRONIC Light System Sp. z o.o. w zakresie opisanym w części II Opisu Przedmiotu Zamówienia. Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
- a) Prefabrykacja i dostawa kompletnej rozdzielni sterowania oprawami (rozbudowa sterownika CRESTRON) dla poziomu P-2 i P-4 dla nowoprojektowanych obwodów oświetleniowych,
 - b) Okablowanie sterowania DALI opraw sufitowych dla poziomu P-2 i P-4,
 - c) Podpięcie okablowania sterowniczego opraw w rozdzielce sterowania,
 - d) Sprawdzenie ciągłości obwodów,
 - e) Uruchomienie sterowania opraw wraz z programowaniem łącznie z nadpisaniem aplikacji istniejącego oświetlenia. Założeniem jest możliwość sterowania oświetleniem z jednej aplikacji.
- 3) Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej CCTV w zakresie opisanym w części III Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmująca w szczególności dostawę, montaż i uruchomienie systemu, w skład którego wchodzi:
- a) Przetłacznik sieciowy,
 - b) Serwer rejestrujący CCTV,
 - c) Rozbudowa istniejących przetłaczników HP Switch 5412zl , HP E2910al-48G-PoE w celu podłączenia kamer,
 - d) Wewnętrzne kamery kopułowe IP kompatybilne z istniejącym systemem CCTV,
 - e) Monitor komputerowy przeznaczony do pracy ciągłej 7/24h w systemie telewizji CCTV,
 - f) Profesjonalna stacja robocza do monitoringu zdalnego o dużej wydajności z obsługą minimum 4 monitorów dedykowana do pracy ciągłej.
- 4) Dostawa, montaż, uruchomienie oraz wykonanie sterowania (programowanie wraz z nadpisaniem odpowiednich aplikacji) projektorów montowanych do sufitu wraz z osprzętem oraz urządzeń montowanych na ścianach i ekspozytorach, zgodnie z częścią IV Opisu Przedmiotu Zamówienia, w zakres których wchodzi następujące stanowiska:
- a) Projektor multimedialny + 2 głośniki (dostawa, montaż i uruchomienie),
 - b) 2 projektory multimedialne + 4 pary słuchawek nausznych (dostawa, montaż i uruchomienie),
 - c) Projektor multimedialny + 8 par słuchawek nausznych + ekran sterujący (dostawa, montaż i uruchomienie).
 - d) Monitor dotykowy LCD + 2 głośniki (dostawa, montaż i uruchomienie)
 - e) Projektor obrotowy - głowica projektorowa GOBO (dostawa, montaż i uruchomienie wraz wykonaniem zawartości multimedialnej „Nad ziemią”),

- f) Monitor LCD + 2 głośniki jednodrożne pełnozakresowe (dostawa, montaż i uruchomienie),
 - g) Montaż i uruchomienie monitora 42" Mitsubishi LDT422V i playera będącego w posiadaniu Zamawiającego (montaż i uruchomienie)
 - h) Ekrany dotykowe 32" wraz z komputerami w ilości 10 szt na wystawę CSP (dostawa i uruchomienie).
- 5) Po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji i osprzętu przygotowanie powierzchni sufitu (szpachlowanie, szlifowanie) do malowania oraz malowanie sufitu przestrzeni wystawienniczej dla 5 wystaw stałych - ok. 3200 m².
- 6) Po wykonaniu obliczeń konstrukcyjnych nośności istniejącego sufitu gipsowo - kartonowego wykonanie koniecznych jego wzmocnień poprzez wykonanie dodatkowych zawiesi montowanych do stropu żelbetowego, dodatkowych profili systemowych sufitu gipsowo-kartonowego lub innych.

UWAGA: Poza zakresem zamówienia są następujące roboty ujęte w projektach wskazanych w punkcie 1) i 2) powyżej, tj.:

"Projekt rozbudowy oświetlenia ekspozycji Muzeum Śląskiego w Katowicach - Elektryka" w zakresie:

- a) dla poziomu P-4 oprawy zamontowane w posadzce oraz zasilanie gablot wystawienniczych,
- b) montaż i podłączenie opraw podłogowych.

"Projekt rozbudowy oświetlenia ekspozycji Muzeum Śląskiego w Katowicach - Sterowanie" w zakresie:

- a) wykonanie okablowania sterowania i podpięcie opraw podłogowych dla poziomu P-4.

2. W opisie do części IV Opisu przedmiotu zamówienia (plik o nazwie: System prezentacji obrazów - opis.pdf):

- w tabeli w punkcie 2 dodano pozycje: 4, 5, 6.
- dodano pkt. 5. Dostawa i uruchomienie urządzeń na wystawę CSP.
- dodano rysunek AW.05.01.11abc autorstwa biura architektonicznego WWAA Warszawa.
- dodano rysunek W_CSP_00_05_wykaz multimediiów oraz W_CSP_00_03_koryta na okablowanie autorstwa biura architektonicznego Adventure Katowice.

Zmienione opracowanie stanowi załącznik do niniejszego pisma i zastępuje dotychczasowe opracowanie. Dodane rysunki stanowią integralną część OPZ.

3. W części I i części II Opisu przedmiotu zamówienia zmianie uległy przedmiary robót. Przedmiary po zmianach stanowią załącznik do niniejszego pisma i zastępują dotychczasowe opracowania.

4. Rozdział VII ust. 11 treści siwz otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-JK-333-6/15

„Wykonanie systemów oświetlenia ekspozycyjnego, monitoringu i prezentacji obrazów na potrzeby wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

Nie otwierać przed dniem 25.03.2015 r., godz. 11:45

5. Rozdział VIII ust. 1 treści siwz otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice, al. W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat, w terminie do 25.03.2015 r. do godz. 11:30.

6. Rozdział VIII ust. 9 pkt 1) treści siwz otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2015 r. o godz. 11:45 w Muzeum Śląskim w Katowicach, al. W. Korfantego 3, II p., sala nr 209.

7. Dodaje się załącznik nr 2 do wzoru umowy - Wzór warunków gwarancji

Wprowadzone modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronach internetowych, na których jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4a pkt.1) ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w cz. II 1.4) treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych polegającej na zmianie określenia przedmiotu zamówienia oraz cz. IV 4.4 treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych polegającej na zmianie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie.

Załączniki:

1. Dokumenty do części IV Opis przedmiotu zamówienia po dokonanej modyfikacji, tj.:
 - System prezentacji obrazów - opis
 - rysunek AW.05.01.11abc
 - rysunek W_CSP_00_05_wykaz multimediiów
 - W_CSP_00_03_koryta na okablowanie
2. Przedmiary robót - pliki: ORZE_10-1.pdf oraz ORZE_11-1.pdf
3. Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Wzór warunków gwarancji