



UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 19.03.2015 r.

MŚ-ZP-ZB-333-13/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Wykonanie systemu wzmacniania sygnału GSM dla obiektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.**

Zamawiający informuje, iż w dniu 18 marca 2015r. wpłynęły do Zamawiającego pytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) w w/w przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

Czy należy wykonać projekt branży elektrycznej?

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z p1.1 i p1.2 (załącznik 2) Wykonawca musi wykonać projekt elektryczny.

Pytanie nr 2:

Proszę określić miejsce rozgraniczenia instalacji.

Odpowiedź nr 2:

Miejsce rozgraniczenia instalacji to miejsce opisane w p2.3 załącznik 2: Muzeum Śląskie wskazuje, że główne pomieszczenie, w którym mają być umieszczone elementy stacji bazowych operatorów jest zlokalizowane na poziomie p-1 (garaż), oznaczone na załączonych schematach kolorem pomarańczowym;

Pytanie nr 3:

Po czyjej stronie będzie wykonanie tablicy pomiarowej?

Odpowiedź nr 3:

Wykonanie tablicy pomiarowej jest częścią projektu elektrycznego, a tym samym wchodzi w zakres wykonania po stronie Wykonawcy.



Muzeum Śląskie w Katowicach
a: 40-005 Katowice, al. W. Korfantego 3
t: 32 779 93 00 / f: 32 779 93 67
e: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
w: muzeumslaskie.pl



Śląskie.
Pozytywna energia

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pytanie nr 4:

Czy będzie wymagany określony typ liczników, jaki?

Odpowiedź nr 4:

Nie, Zamawiający nie wymaga określonego typu licznika. Zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym Wykonawca powinien uzgodnić z Operatorami projekt budowlany i elektryczny.

Pytanie nr 5:

Czy będzie konieczność podłączenia liczników do BMS? Jeśli tak, to jaki przyjęto protokół transmisji?

Odpowiedź nr 5:

Nie, Zamawiający nie wymaga podłączenia liczników do systemu BMS.

Pytanie nr 6:

Jaka jest przewidywana długość kabla zasilającego od urządzeń zasilających do granicy instalacji?

Odpowiedź nr 6:

Wykonawca może uzyskać tą informację na podstawie załączonych do PFU rzutów budynku (poziom p-1) gdzie zaznaczone są pomieszczenia transformatora oraz pomieszczenie główne, w którym mają być umieszczone elementy stacji bazowych operatorów.

„Zasilanie urządzeń będzie zrealizowane ze stacji transformatorowej znajdującej się na tym samym poziomie, na podstawie projektu elektrycznego wykonanego przez Wykonawcę.”

Pytanie nr 7:

W załączniku nr 8 w paragrafie 3 punkcie 2 podany jest termin zakończenia budowy instalacji. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu w zależności daty podpisania umowy tak, aby Wykonawca miał około 60 dni na realizację po „uprawomocnieniu” się rozstrzygnięcia przetargu?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji określony w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany terminu realizacji zostały określone w §13 punk 4 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Wyjaśnienia siwz stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienia siwz nie wpływają na zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert.