



WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice, dnia 22.02.2019 r.
MŚ-ZP-DKB-333-2/19

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i przebudowa pomieszczeń pracowniczych monitoringu i Działu Bezpieczeństwa w budynku administracyjnym Muzeum Śląskiego w Katowicach”, numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-2/19

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ

W związku z wpływem (drogą mailową) w dniu 22 lutego 2019 r. do Zamawiającego pytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) - Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej ustawy Pzp, udziela odpowiedzi o poniższej treści:

„Pytanie dot. postępowania przetargowego: „REMONT I PRZEBUDOWA POM. PRACOWNICZYCH MONITORINGU I DZ. BEZPIECZENSTWA..”

Treść pytania:

„Proszę o podanie umiejscowienia rozdzielni głównej RG oraz rozdzielni RR i RP. Najlepiej oznaczyć na rzucie.” Załącznik do pytania Wykonawcy: „rzut.pdf” - stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Odpowiedź:

Zgodnie z częścią opisową projektu instalacji elektrycznych silnoprądowych - Załącznik nr 2B do SIWZ, „rozdzielnicę RP należy zasilic przelotowo z rozdzielnicy 5R2 kablem YKYżo 5x50. Z rozdzielnicy RP należy wyprowadzić przewody zasilające do zasilacza awaryjnego UPS oraz Bypassu zgodnie ze schematami rozdzielnic (rysunki E-100, E-101).”

Zamawiający oznaczył umiejscowienie poszczególnych rozdzielnic 5R2, RP, RR w Załączniku nr 2 do niniejszego pisma. Rozdzielnia RG nie jest objęta niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia (projektant, w schemacie rozdzielnicy RP, nazwał tak obwody RG/RP, RG/UPS, RG/UPS/BP).

Wprowadzona odpowiedź do treści SIWZ stanowi jej integralną część i zamieszczona została na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia jej w treści sporządzanych ofert.

Zastępca Dyrektora
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Marek Bąclawek

Załączniki:

Załącznik nr 1 - rzut.pdf - załącznik do pytania Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Rysunek: umiejscowienie poszczególnych rozdzielnic 5R2, RP, RR

