



Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 oraz al. W. Korfanteo 3 w Katowicach ” - CZĘŚĆ A zamówienia, nr referencyjny sprawy: MŚ-ZP-WW-333-13/18

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w części A zamówienia**

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w prowadzonym w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w części A zamówienia** złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w następującym składzie:

Lider Konsorcjum:

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna
ul. Kościelna 14, 64-100 Leszno

Członek Konsorcjum:

Meyer Technik Sp. z o.o.
ul. Kamienna 10, 43-173 Łaziska Górne

Członek Konsorcjum:

IB Systems Sp. z o.o.
ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań

Członek Konsorcjum:

Kamrowski Serwis Bartłomiej Kamrowski
Żodyń, ul. Klonowa 1, 64-212 Siedlec

I. Uzasadnienie dokonania wyboru:

1) prawne:

art. 91 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”;



2) faktyczne:

Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ, jest zgodna z ustawą Pzp, oferta jest ważna i spełnia wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jest to jedyna oferta w tym postępowaniu dla części A zamówienia i jest dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą. Zamawiający dysponuje środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

II. Informacje zawierające nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty	Firma (nazwa lub nazwisko) oraz siedziba i adres Wykonawcy	Ilość punktów uzyskana przez ofertę w danym kryterium (pkt.)			RAZEM
		Cena (max. 60 pkt.)	Czas reakcji serwisu (max. 20 pkt.)	Doświadczenie personelu (max. 20 pkt.)	
2.	Konsorcjum w składzie: <u>Lider Konsorcjum:</u> Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna ul. Kościelna 14, 64-100 Leszno <u>Członek Konsorcjum:</u> Meyer Technik Sp. z o.o. ul. Kamienna 10, 43-173 Łaziska Górne <u>Członek Konsorcjum:</u> IB Systems Sp. z o.o. ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań <u>Członek Konsorcjum:</u> Kamrowski Serwis Bartłomiej Kamrowski Żodyń, ul. Klonowa 1, 64-212 Siedlec	60,00 pkt.	20,00 pkt.	15,83 pkt.	95,83 pkt.
		Oferta Wykonawcy			
		Cena oferty 1 006 133,85 PLN	Wykonawca zobowiązał się, że czas reakcji serwisu wyniesie do 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego	Wykonawca kieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące doświadczenie: - do wykonywania konserwacji i napraw systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8Control - 2 osoby, z których każda posiada 4 lata doświadczenia - 3 pkt. - do wykonywania konserwacji i napraw dźwiękowego systemu ostrzegawczo Bosch Praesideo - Wykonawca wskazał 1 osobę posiadającą uprawnienia, nie wskazał doświadczenia tej osoby - 0 pkt., - do wykonywania konserwacji i napraw systemu zasysającego Vesda - 2 osoby, z których każda posiada 4 lata doświadczenia - 3 pkt. - do wykonywania konserwacji i napraw przesuwanych stalowych bram ppoż. N150 EI60 firmy EF Polska - 1 osoba, 4 lata doświadczenia - 3 pkt.	

				– do wykonywania konserwacji i napraw rolowanych elastycznych bram ppoż. AK 60 EI60 firmy EF Polska - 1 osoba, 4 lata doświadczenia - 3 pkt. – do wykonywania konserwacji i napraw rolowanych elastycznych kurtyn dymowych NSCA w klasie D120 firmy EF Polska - 1 osoba, 4 lata doświadczenia - 3 pkt. – do wykonywania konserwacji i napraw drzwi pożarowych Mercor - 1 osoba, 3 lata doświadczenia - 2 pkt. – do wykonywania konserwacji i napraw instalacji ochrony przed zadymianiem i sterowania centralami typu FCP firmy D+H - 1 osoba, 3 lata doświadczenia - 2 pkt. – Razem: (19 pkt./24 pkt.) x 20 pkt. = 15,83 pkt.	
--	--	--	--	--	--