



WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice, 06.02.2018 r.
MŚ-ZP-DKB-333-20/17

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Nr referencyjny sprawy: MŚ-ZP-DKB-333-20/17.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z wpływem (drogą mailową) w dniu 5 lutego 2018 r. do Zamawiającego pytań dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) - Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela odpowiedzi o poniższej treści:

Pytanie 1:

W którym miejscu FORMULARZA OFERTOWEGO DLA CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA należy wpisać wymienioną w załączniku nr 2 specyfikacji instalację opisaną w pkt 2.9.2 „Instalacja oddymiania znajdująca się w siedzibie przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach - obiekt Łaźnia”

Odpowiedź:

Cenę za wykonanie serwisu ww. instalacji oddymiania w obiekcie Łaźni, należy uwzględnić w FORMULARZU KALKULACYJNY CENY OFERTY DLA CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA (Załącznik 1A do SIWZ) w pozycji opisanej jako „Wentylacja oddymiająca i pożarowa oraz instalacja ochrony przed zadymieniem - budynek MSGG, MSTG, MSCH Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1”, wiersz nr 16: „Przeгляд kwartalny (klap dymnych)”.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ polegającą na poprawie w Załączniku 1A do SIWZ - FORMULARZU KALKULACYJNY CENY OFERTY DLA CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA opisu dla pozycji nr 15 i 16, tj. „Wentylacja oddymiająca i pożarowa oraz instalacja ochrony przed zadymieniem - budynek MSGG, MSTG, MSCH Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wentylacja oddymiająca i pożarowa oraz instalacja ochrony przed zadymieniem - budynek MSGG, MSTG, MSCH, **budynek Łaźni** Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1”

Wzór FORMULARZA KALKULACYJNY CENY OFERTY DLA CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA (w Załączniku 1A do SIWZ) po modyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmiana została zaznaczona kolorem czerwonym.



Pytanie 2:

W FORMULARZU OFERTOWYM DLA CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA do pozycji 17-ej znajduje się opis - „sterowanie FCP - budynki MSGG, MS8, MS15 Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1. Proszę o wskazanie pozycji w załączniku nr 2 do specyfikacji, która opisuje tą instalację.

Odpowiedź:

W pozycji „Sterowanie FCP - budynki MSGG, MS8, MS15 Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1”, o której mowa w Załączniku 1A do SIWZ (opis dla pozycji cennikowej nr 18), Zamawiający wskazał konieczność przeprowadzenia czynności sprawdzających przy użyciu modułu służącego do sterowania klapami i wentylatorami firmy Mercor. Zakres czynności do wykonania został zawarty w Załączniku nr 5 część A do OPZ. Jest to element systemu opisanego w pkt 2.9.1 Opisu przedmiotu zamówienia dla części A, tj.:

„Systemy wentylacji oddymiającej i pożarowej oraz instalacji ochrony przed zadymianiem znajdującej się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach, obiekty MSGG, MSTG, MSCH, MS8, MS15, MS46:

Kompletna instalacja wentylacji oddymiającej i pożarowej oraz instalacji ochrony przed zadymianiem.

Wykaz ilości najważniejszych elementów:

- *Kłapy ppoż. mcr FID 5 firmy Mercom - 190 szt.*
- *Wentylatory oddymiające typu mcr MONSUN firmy Mercom - 102 szt.*
- *Wentylatory oddymiające typu SRDM firmy DLK - 4 szt.*
- *Wentylator napowietrzający firmy STRULIK - 1 szt.”*

Udzielone odpowiedzi do treści SIWZ oraz jej modyfikacja nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, stanowią integralną część SIWZ i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia ich w treści sporządzanych ofert.

Dyrektor Muzeum Śląskiego

Alicja Knast

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Załącznik 1A do SIWZ - FORMULARZ KALKULACYJNY CENY OFERTY DLA CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA, po modyfikacji Zamawiającego