



**P.A. NOVA S.A.**  
**44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42**

NIP: 631-020-04-17  
Regon: 003529385

Konto: PKO BP S.A. O/Warszawa  
73 1020 1042 0000 8602 0224 9860

KRS 0000272669  
Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Gliwicach  
Kapitał zakładowy: 10.000.000,00 zł

Gliwice, dn. 15.11.2016r.

**„Rewitalizacja i adaptacja budynku dawnej Stolarsni KWK  
Katowice na funkcję muzealno-dydaktyczną Muzeum Śląskiego  
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”  
KOORDYNACJA K 120  
Z DNIA 15.11.2016r**

**Koordynacja K\_120 zawiera 1 stronę, 1 rysunek**

Koordynacja dot.: technologii podparcia gabionów

W związku z uwagami kierownika budowy w zakresie posadowienia gabionów przedstawionymi na naradzie w dniu 9.11.2016 pracownia projektowa potwierdza wydane wcześniej rozwiązanie i przekazuje wytyczne realizacyjne:

Na etapie zagęszczania kruszywa pomiędzy elementami żelbetowymi proponuje się zastosowanie drewnianych tymczasowych belek rozporowych –np.: 8x8cm - pas górny i pas dolny oraz drewnianych tymczasowych zastrzałów na końcu ciągu fundamentów pod gabiony - 12x12cm, łączonych elementami systemowymi.

Podbudowę zagęszczać warstwami 30cm. Po osiągnięciu dolnego rzędu wsporników wspornik dolny w pojedynczym polu usunąć pozostawiając górne i sąsiednie dolne wsporniki. Postępować analogicznie dla wszystkich pól. Po osiągnięciu górnego rzędu wsporników wspornik górny w pojedynczym polu usunąć pozostawiając górne sąsiednie wsporniki. Postępować analogicznie dla wszystkich pól. Zastrały skośne usunąć na końcu.


Dodatkowo geowłókninę wydaną w projekcie rozkładać na styku gabionów z ziemią. Powinna ona okalać dolne i boczne lica gabionów.

W załączeniu rysunek uzupełniający.

W razie dalszych problemów realizacyjnych proszę o kontakt z projektantem w celu ustalenia spotkania z wykonawcą na placu budowy

Kontakt Witold Doryk: 501 409 455

Z poważaniem

  
**P.A. NOVA S.A.**  
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42  
mgr inż. Włodzimierz Krasucki  
Upewnienia konstr.-bud. nr 697/91

**Sekretariat główny:**

tel.: +48 (32) 400 41 00  
tel./fax: +48 (32) 400 41 10  
pa-nova@pa-nova.com.pl

**Dział projektowy:**

tel.: +48 (32) 400 41 03  
tel./fax: +48 (32) 400 42 01  
pracownia@pa-nova.com.pl

**Dział komputerowy:**

tel.: +48 (32) 400 41 02  
tel./fax: +48 (32) 400 41 10  
sekretariat@pa-nova.com.pl

**Dział przygotowania  
produkcji:**

tel.: +48 (32) 400 41 30  
+48 (32) 400 41 31  
tel./fax: +48 (32) 400 41 10  
pp@pa-nova.com.pl

**Dział budowlany:**

tel.: +48 (32) 400 41 40  
tel./fax: +48 (32) 400 41 10  
zb@pa-nova.com.pl

**Dział Inwestycji:**

tel.: +48 (32) 400 42 60  
fax: +48 (32) 400 42 01  
inwestycje@pa-nova.com.pl